

Дзяржаўная Установа  
«Дзяржаўны энергетычны і газавы надзор»  
(Дзяржэнергагазнадзор)

Філіял дзяржаўнай установы  
«Дзяржаўны энергетычны і  
газавы надзор»  
па Магілёўскай вобласці

вул. Заслонова, 22а, 212015, г. Магілёў  
тэлефон/факс (0222) 63-78-66  
сайт: <http://gosenergogaznadzor.by/>  
УНП 193226714  
Р/р. ВУ95АКВВ30151055815287000000  
у ААТ «ААБ Беларусбанк»  
БІК АКВВВУ2Х

Государственное учреждение  
«Государственный энергетический и газовый надзор»  
(Госэнергогазнадзор)

Филиал государственного учреждения  
«Государственный энергетический и  
газовый надзор»  
по Могилёвской области

ул. Заслонова, 22а, 212015, г. Могилёв  
телефон/факс (0222) 63-78-66  
сайт: <http://gosenergogaznadzor.by/>  
УНП 193226714  
Р/сч. ВУ95АКВВ30151055815287000000  
в ОАО «АСБ Беларусбанк»  
БИК АКВВВУ2Х

Дд.ММ.дддд № дд/дддд  
на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
Госэнергогазнадзора  
Озерцу А.А.

**Информационное сообщение**  
о несчастном случае с населением, произошедшем 22.04.2021 г.  
вблизи н.п. Гуторовщина Мстиславского района Могилевской области

1. Сведения о пострадавшем: Пальченко Вадим Геннадьевич, 01.06.2004 года рождения, аг. Ходосы Мстиславского района, ученик 11-го класса ГУО «Ходосовская средняя школа».

**2. Обстоятельства несчастного случая:**

22.04.2021г. в 11 ч. 24 мин. диспетчеру Мстиславского РЭС пришел сигнал по телемеханике с ПС «Ходосы-110»: отключение ВЛ-110 на Мстиславль, АПВ-успешное. Со слов друга потерпевшего, жителя г. Гродно 26.04.1995 г. р., Пальченко Вадим Геннадьевич, при смене места рыбной ловли шел по берегу озера, с разложенной удочкой (углепластиковое удилице, длиной 7 м). При перемещении через поросль, вблизи пролета опор №51-52 ВЛ-110 кВ., «Ходосы-Мазалово-Мстиславль», поднял удочку, чтобы не запутать леску и приблизился удилицем на недопустимое расстояние к нижнему проводу ВЛ-110 кВ, в результате чего попал под действие электрического тока, загорелась одежда. Друг, подбежав, затушил одежду, в 11ч. 30мин. вызвал скорую медицинскую помощь. Пострадавший доставлен в учреждение здравоохранения «Мстиславская центральная районная больница» в 12ч.40мин. Предварительный диагноз: термические ожоги III степени 70 % тела, состояние тяжелое. Предупреждающие плакаты на опорах ВЛ-110 о запрете ловли рыбы, имеются.

**3. Причины несчастного случая:**

Расследованием обстоятельств и причин несчастного случая занимается Мстиславский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь.

Предварительно: причиной являлось, личная неосторожность, нарушение правил охраны электрических сетей.

**4. Мероприятия по предотвращению аналогичных несчастных случаев:**

4.1. Информационное сообщение проработать со всем персоналом;

4.2. Продолжить работу по профилактике электротравматизма среди населения.

**Дополнительная информация:**

За 1 квартал 2021г. инспекторами Мстиславской РЭГИ в учреждениях образования Мстиславского района проделана следующая работа:

распространено памяток по электробезопасности- 72;

проведено бесед по электробезопасности- 54 ;

прочитано лекций (в том числе в марте 2021г. прочитана лекция по электробезопасности с учащимися ГУО «Ходосовская средняя школа»- 5;

организовано проведение диктантов для учащихся в учреждениях образования- 12;

организовано 5 уголков по электробезопасности.

распространено 60 световозвращателей профилактической направленности.

размещено материалов по электробезопасности на сайте Мстиславского районного исполнительного комитета- 1 ;

направлено 1 письмо в районную организацию БООР для проведения профилактических мероприятий по электробезопасности при осуществлении рыбной ловли в охранных зонах воздушных линий электропередачи.

Директор

Курбагов 0224134897

А.С. Бармотин